



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВЗ-00076

гр. Плевен, 09.11. 2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на река Огоста за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Огоста и Западно от Огоста
Воден обект	река Огоста
Водно тяло	BG1OG307R013
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационната система на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 – Смесен поток от битово-фекални отпадъчни и дъждовни води заустен в място/точка на заустване с географски координати: СШ 43° 28' 57.2" ИД 23° 20' 31.6" Надморска височина в точката на заустване: Н = 96,20 м. Максимално разрешено водно количество за заустване: Q_{год.} до 29 328 m³/год.
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1: Изход на бетонов колектор Ø600 от канализацията на гр. Бойчиновци, непосредствено преди заустване на отпадъчните води във водоприемника, в точка с географски координати: СШ 43° 28' 57.2" ИД 23° 20' 31.6"

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1/ Поток №1	Q _{средно ден.} (м ³ /ден)	80,35	Годишно отчитане на количеството зауствени	
	Q _{макс.час} (дм ³ /сек)	242,31		



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org



Смесен поток от битово-фекални отпадъчни и дъждовни води	Q год. (м ³ /год)	29 328		отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		два пъти годишно	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	60		два пъти годишно	еднократна
	БПК ₅	25		два пъти годишно	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		два пъти годишно	еднократна
	Детергенти	3		два пъти годишно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	5		два пъти годишно	еднократна
	Нефтопродукти	0,5		два пъти годишно	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното.				

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен **регламентират дейността** в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект **река Огоста**, поречие Огоста и Западно от Огоста:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Производствени отпадъчни води се разрешава да се включват в канализационната мрежа на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, единствено след като: 1.1. Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и РИОСВ – Монтана бъдат предварително уведомени с информация за: А) собственик или оператор на предприятието/автомивката; Б) дейност и описание на технологията; В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества; Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци; Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води; Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;



	Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл. 35, ал. 4 на Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.). 1.2. Титуляра на разрешителното е подал в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен заявление за провеждане на процедура по изменение на настоящото разрешително в частта му за параметрите на разрешеното заустване – количества на отпадъчните води и индивидуални емисионни ограничения, и процедурата е приключила успешно. 2. За аварийни ситуации свързани с канализационната мрежа на гр. Бойчиновци и съоръженията към нея, да се предвидят и прилагат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	Да се изготви и представи в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, Програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в Плана за управление на речните басейни. Срок: до 31.01.2017 г.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството на зауствания смесен поток от битово-фекални отпадъчни и дъждовни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: до 31.05.2017 г. 2. При повреда на измервателното устройство за отчитане на количеството зауствани отпадъчни води незабавно да се уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и да се документира в дневник периода в които измервателното устройство не работи и по каква причина. 3. Трайно да бъде сигнализиран пункта за собствен мониторинг. Да е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него.



	4. Да се извършва собствен мониторинг на потока отпадъчни води в съответствие с изискванията за собствен мониторинг от настоящото разрешително за ползване на воден обект. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. 5. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Монтана във връзка с прилагане на чл. 175, ал.1 от Закона за водите. 6. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години. 7. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, вкл. резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяване на отпадъчните води да се извършва при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали, горива и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се извършва повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да не се допускат процеси на ерозия по брега на река Огоста вследствие изтичането на отпадъчни води. 2. На отвеждащия колектор за отпадъчни води да се монтира съоръжение за да не се допусне наводняване на гр. Бойчиновци при високи води на река Огоста.
Други условия съобразно спецификата на обекта	Община Бойчиновци като собственик и оператор на канализационната система на гр. Бойчиновци, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да се спазват следните изисквания: ➤ Заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Бойчиновци може да се разрешава единствено след изпълнение на Условие 1. от точка "Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея" в раздел „Условия, при



	които се предоставя правото за използване“ на настоящото разрешително. ➤ Съгласно §3 от Наредба №7/14.11.2000 г., за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98/2000 г.) да се определят за всеки абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води зауствани в канализационната система на гр. Бойчиновци. ➤ Когато абонатът е обект по глава II от Наредба №6/09.11.2000 г за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствени във водни обекти (ДВ бр. 97/2000 г.), в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение №2 от същата. ➤ Копия от сключените с нови абонати договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Бойчиновци, да се изпращат в срок 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана.
--	---

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

